

План отключений оборудования и ЛЭП Красненского РЭС на 01-05.02.2017

№ п/п	Отключаемые потребители		Наименование оборудования	Дата отключения	Дата включения	Причина отключения (вид работ)
	Наименование населенного пункта	Объекты (улица, дом)				
1	с. Красное	Бытовые потребители: ул.Большевикская д. №1-38.	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 507 ПС Сетище	02.02.2017 09:00	02.02.2017 17:00	Монтаж прибора учета
2	с. Староуколово	Бытовые потребители: ул. Центральная д. №1-23, 4-14, 16,25-37, ул. Анап д. №1-21, 10-28, 1-й пер. Централный д. №1,2,4,6,. Прочие потребители: ОАО «Газпром Газораспределение Белгород» (ЭЗУ-24)	КТП №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Новоуколово	01.02.2017 09:00	01.02.2017 17:00	Устранение нагрева контактных соединений; ремонт заземления корпуса шкафа НО
3	с. Староуколово	Бытовые потребители: ул. Центральная д №42, 75-119, 18-38, 45-65, Колодезная д №6,3-7, Приовражная д №1,2-10, 1-й пер. Централный д №6, Прочие потребители: ИП «Двали О.А.», ИП «Острецов М.И.», Приход Богородицкого храма, ОГБУЗ Красненская ЦРБ-ФАП с. Староуколово, Администрация Новоуколовского сельского поселения -Дом досуга с. Староуколово.	КТП №303 ВЛ-10кВ №3 ПС Новоуколово	02.02.2017 09:00	02.02.2017 17:00	Устранение нагрева контактных соединений
4	с. Готовье	Бытовые потребители: ул. Центральная д №6-50, Восточная д №1,3,5,7; ул. Восточная д №13,15,17,21. Прочие потребители: ИП «Дрожжина Т.И.», Администрация Готовского сельского поселения- Дом культуры, ИП «Чехонадских Л.В.».	КТП №307 ВЛ-10 №3 ПС Камызино	05.02.2017 09:00	05.02.2017 17:00	Доливка масла, устранение течи масла
5	с. Заломное	Бытовые потребители: ул.Садовая д №1-39, 40-52	ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 463 ПС Сетище	03.02.2017 09:00	03.02.2017 17:00	Монтаж заземляющего спуска оп.№2/5, замена изоляторов оп.№15